

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ А.И.ФАТЬНОВА»
ГОРОДА ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБОУ «СОШ №9»)


Сведения

о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) надзорными органами и их результатах за 2023 год

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия (проверки)	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Об устранении нарушений законодательства об образовании	27.01.2023	Не выполняются предписанные требования по своевременному и полному заполнению электронного журнала, вследствие чего родители (законные представители) учащихся школы лишены возможности контролировать образовательный процесс своих детей.	Меры приняты для устранения нарушений.
2.	Вязниковская Межрайонная прокуратура и Управление Роспотребнадзора по Владимирской области	Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и требований противопожарной безопасности	27.01.2023	Корпус № 2 Частично нарушено гигиеническое покрытие стен на пищеблоке	Меры приняты для устранения нарушений. Гигиеническое покрытие стен на пищеблоке восстановлено.
3.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	27.02.2023	Нарушения при осуществлении индивидуально-профилактической работы с подростками	Меры приняты для устранения нарушений.

4.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Об устранении нарушений трудового законодательства	21.03.2023	Не размещено на официальном сайте информации о результатах проведения специальных оценки условий труда.	Отчет о проведении СОУТ размещен на сайте школы в разделе «Дополнительные сведения»
5.	Вязниковская Межрайонная прокуратура Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Вязниковскому и Гороховецкому районам ГУ МЧС России по Владимирской области	Об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности	23.05.2023	Корпус № 2 1. Не обеспечено открывание двери эвакуационного выхода изнутри без ключа; 2. Допущено складирование различного сгораемого мусора под лестничным маршем.	Приняты меры к устранению допущенных нарушений законодательства.
6.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	26.05.2023	Ненадлежащее осуществление администрацией образовательного учреждения обязанностей по контролю за поведением учащихся, обеспечению их безопасности и по профилактике правонарушений несовершеннолетних.	Меры приняты для устранения нарушений.

Директор



О.Н.Балюк