

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ А.И.ФАТЬНОВА»
 ГОРОДА ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 (МБОУ «СОШ №9»)

Сведения

о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) надзорными органами и их результатах за 2022 год

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия (проверки)	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Об устранении нарушений федерального законодательства при содержании социально-значимых объектов в зимний период, законодательства о благоустройстве	13.01.2022	На крыше технического сооружения непосредственно примыкающего к основному зданию имеются снег, сосульки и наледь	Меры приняты для устранения нарушений.
2.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	21.02.2022	Отсутствие системного подхода к проведению профилактической работы подростков, в том числе в сфере профилактики потребления алкоголя, табачной продукции и психоактивных веществ.	Меры приняты для устранения нарушений.

3.	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области	Проведение внеплановых проверок учреждения и их поставщиков пищевых продуктов	04.05.2022	Нарушений не выявлено	-
4.	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области	Плановая выездная проверка соблюдения санитарно- эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	20.05.2022	- провести замену производственных столов в горячем цехе 01.06.2023 - оборудовать стол с охлаждаемой поверхностью и бактерицидную лампу 01.06.2023	замена производственных столов в горячем цехе и оборудование стола с охлаждаемой поверхностью и бактерицидной лампой включены в план мероприятий на 2022-2023 учебный год и будут произведены при наличии финансирования на вышеуказанные цели.
5.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму	09.06.2022	Калитка забора, расположенного по периметру территории ОУ была открыта, секционный забор из металлической сетки- рабицы поврежден и имеет разрывы полотна рабицы	Приняты меры к устранению допущенных нарушений законодательства.
6.	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области	Деятельность лагерей в период каникул	С 03.08.2022 по 16.08.2022	Проба по выполненным микробиологическим показателям не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Шеф-повар постоянный технологией приготовления пищи, норм закладки сырья, соблюдением санитарных требований.

7.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	Исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства МБОУ «СОШ № 9»	06.06.2022	Корпус № 2: На пищеблоке используются пластиковые посуда для хранения сырого мяса, на пищеблок поступает продукция (овощи) без этикетки, где указана дата выработки, а также наличие трещин на потолке и полу внутри школы, наличие трещин фасада здания.	Косметический ремонт столовой произведен в июле 2022 года, пластиковая посуда заменена на нержавеющей, произведен косметический ремонт фасада здания в августе 2022 года
8.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	О нарушении требования законодательства пожарной безопасности	27.09.2022	Система и установка противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), установлены более 10 лет назад. Ее составные части превысили предельное состояние, комплектующие невозможно заменить на аналогичные.	замена системы и установки противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) включены в план мероприятий на 2022-2023 учебный год и будут произведены при наличии финансирования на вышеуказанные цели.

9.	ТО управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах	ТО управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах	09.12.2022	Корпус № 1: калорийность пробы Ш блюда «компот из свежих яблок» составляет 60,4%, что находится ниже пределов допустимых отклонений ($\pm 10\%$)	Шеф-повар постоянный контроль за технологией приготовления пищи, норм закладки сырья, соблюдением санитарных требований.
10.	Вязниковская Межрайонная прокуратура	О нарушении требования законодательства об образовании	01.12.2022	Система и установка противопожарной защиты (автоматическая пожранная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), установлена более 10 лет назад. Ее составные части превысили предельное состояние, комплектующие невозможно заменить на аналогичные.	замена системы и установки противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) включена в план мероприятий на 2023-2024 учебный год и будет произведена при наличии финансирования.



Директор

О.Н.Баллок