

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ А.И.ФАТЬНОВА»
ГОРОДА ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБОУ «СОШ №9»)

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) надзорными органами и их результатах
в 2022 году

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова»
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Вязниковская Межрайонная прокуратура
План (тема) контрольного мероприятия	Об устранении нарушений федерального законодательства при содержании социально-значимых объектов в зимний период, законодательства о благоустройстве
Период проведения	13.01.2022
Выявленные нарушения	На крыше технического сооружения непосредственно примыкающего к основному зданию имеются снег, сосульки и наледь
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	Меры приняты для устранения нарушений.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова»
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
План (тема) контрольного мероприятия	Проведение внеплановых проверок учреждения и их поставщиков пищевых продуктов
Период проведения	04.05.2022
Выявленные нарушения	Нарушений не выявлено
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	-

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова»
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
План (тема) контрольного мероприятия	Плановая выездная проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
Период проведения	20.05.2022
Выявленные нарушения	- провести замену производственных столов в горячем цехе 01.06.2023 - оборудовать стол с охлаждаемой поверхностью и бактерицидную лампу 01.06.2023
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	замена производственных столов в горячем цехе и оборудование стола с охлаждаемой поверхностью и бактерицидной лампой включены в план мероприятий на 2022-2023 учебный год и будут произведены при наличии финансирования на вышеуказанные цели.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова»
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Вязниковская Межрайонная прокуратура
План (тема) контрольного мероприятия	Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму
Период проведения	09.06.2022
Выявленные нарушения	Калитка забора, расположенного по периметру территории ОУ была открыта, секционный забор из металлической сетки-рабицы поврежден и имеет разрывы полотна рабицы
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	Приняты меры к устранению допущенных нарушений законодательства.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова»
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
План (тема) контрольного мероприятия	Деятельность лагерей в период каникул
Период проведения	С 03.08.2022 по 16.08.2022
Выявленные нарушения	Проба по выполненным микробиологическим показателям не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	Шеф-повар осуществляет постоянный контроль за технологией приготовления пищи, норм закладки сырья, соблюдением санитарных требований.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И.Фатьянова»
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Вязниковская Межрайонная прокуратура
План (тема) контрольного мероприятия	О нарушении требования законодательства пожарной безопасности
Период проведения	27.09.2022
Выявленные нарушения	Система и установка противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), установлена более 10 лет назад. Ее составные части превысили предельное состояние, комплектующие невозможно заменить на аналогичные.
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	замена системы и установки противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) включены в план мероприятий на 2022-2023 учебный год и будут произведены при наличии финансирования на вышеуказанные цели.

Директор



О.Н.Балюк