



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области

**ВЯЗНИКОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400
Тел/факс.: (49233) 2-30-07

Директору МБОУ «СОШ № 9»

Балюк О.Н.

ул. Стахановская, д. 23,
г. Вязники, 601443

01.12.2022 № 2-01-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об
образовании

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних в помещениях структурного подразделения МБОУ «СОШ № 9», расположенном по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники.

В ходе проведенной проверки указанных помещений выявлены факты несоблюдения Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», а также «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

- руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотр и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Установлено, что в структурном подразделении МБОУ «СОШ № 9», расположенном по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники, в нарушение ст.ст. 1, 2, 4, 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» системы и установки противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре) установлена более 10 лет назад, её составные части превысили предельное состояние (назначенный срок службы), комплектующие невозможно заменить на аналогичные.

Вышеуказанные нарушения федерального законодательства стали возможны по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками структурного подразделения МБОУ «СОШ № 9», расположенном по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники, а также отсутствия должного контроля за подчиненными сотрудниками со стороны руководства учреждения, что может повлечь угрозу несвоевременной эвакуации людей из здания при возникновении пожара, причинение материального ущерба собственнику имущества, не обеспечивает защиту жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, что является недопустимым и требует принятия незамедлительных мер по их устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

* Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Вязниковской межрайонной прокуратуры.


Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, недопущению их впредь.

По фактам выявленных нарушений рассмотреть вопрос о привлечении всех виновных лиц к дисциплинарной ответственности (копию распоряжения о наказании представить вместе с ответом на представление).

О месте, дате и времени рассмотрения представления, результатах принятых мер письменно сообщить в Вязниковскую межрайонную прокуратуру в месячный срок со дня его получения.

Заместитель межрайонного прокурора

юрист 1 класса

 Д.Н. Щеголев

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вязниковской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей в отношении ООО «СОН» (ИНН № 50-07-0000000, ОГРН № 5007000000000000000), расположенной по адресу: г. Вязники, ул. 13-я, д. 13, Вязники.

В ходе проведения проверки установлено, что ООО «СОН» не выполняет требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в отношении пожарной безопасности», который определяет основные требования технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования к объектам пожарной безопасности (объекты, строения, сооружения) и тем, кто их эксплуатирует.

В связи с этим требуется обеспечить граждан и персонал ООО «СОН» государственной и муниципальной собственности от пожара в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в отношении пожарной безопасности», который определяет основные требования технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования к объектам пожарной безопасности (объекты, строения, сооружения) и тем, кто их эксплуатирует.

Согласно ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять обязанности в соответствии с иными законодательными требованиями пожарной безопасности;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

055914