



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
**ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400
Тел/факс.: (49233) 2-30-07



019424 715314

Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им.А.И. Фатьянова»

Балюк О.Н.

ул.Стахановская, д. 23,
г.Вязники, 601441

29.10.2021 № 2-02-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им.А.И. Фатьянова», законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры лицам с ограниченными возможностями.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 года (далее № 181-ФЗ), социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В силу ст.15 № 181-ФЗ организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха и другим учреждениям) (пункт 1); возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски (пункт 3); надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности (пункт 5); дублирование необходимой для

инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика(пункт 6).

Частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» определено, что жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Конкретные параметры доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения предусмотрены сводом правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-200~~8~~», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 798/пр. *и введен в действие с 15 мая 2017г.*

Так, пунктами 5.2.1, 5.2.2 СП 59.13330.2016 установлено, что на стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. При этом каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.

Согласно пункту 5.2.4 СП 59.13330.2016 разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Вязниковской межрайонной прокуратуры 15.10.2021 установлено, на участке около здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им.А.И. Фатьянова», расположенном по адресу: ул.Стахановская, д.23, г.Вязники оборудована стоянка (парковка) транспортных средств личного пользования.

Указанное также подтверждается информацией администрации Вязниковского района от 15.10.2021.

Всесте с тем, в нарушение требований ст.15 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», пунктов 5.2.1, 5.2.2 СП 59.13330.2016. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», на указанной стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования машино-места для людей с инвалидностью не выделены, соответствующие дорожные знаки «Инвалиды» и разметка также отсутствуют.

В результате указанных нарушений законодательства о социальной

защите инвалидов существует угроза жизни и здоровья указанной категории граждан, может повлечь причинение им материального ущерба.

Указанные нарушения федерального законодательства стали возможны по причине ненадлежащего исполнения обязанностей по соблюдению требований федерального законодательства ответственными должностными лицами учреждения, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства за работой подчиненных сотрудников, что является недопустимым и требует незамедлительного их устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Вязниковской межрайонной прокуратуры.

Принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, их причин и условий, им способствующих, недопущению нарушений закона впредь.

По фактам допущенных нарушений закона рассмотреть вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, заверенную печатью копию приказа о наказании представить с ответом.

О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру в письменном виде в течение месяца со дня получения представления.

Заместитель межрайонного прокурора

младший советник юстиции



А.В. Халатов