

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Вязники

«27» ноября 2022 года

Заместитель Вязниковского межрайонного прокурора юрист I класса Щеголев Д.Н., рассмотрев материалы проверки по факту нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в отношении директора МБОУ «СОШ №9» Балюк О.Н., допущенных в помещении структурного подразделения МБОУ «СОШ № 9», расположенном по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники,

УСТАНОВИЛ:

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в помещении МБОУ «СОШ № 9», расположенном по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники.

В ходе проведенной проверки указанного помещения выявлены факты несоблюдения Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», а также «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

- руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Установлено, что в нарушение ст.ст. 1-5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010, п.п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 выявлены следующие нарушения:

- системы и установки противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), установлена более 10 лет назад ее составные части превысили предельное состояние, комплектующие невозможно заменить на аналогичные;

В результате вышеперечисленных нарушений федерального законодательства существует угроза несвоевременной эвакуации из здания при возникновении пожара, что не обеспечит защиту жизни и здоровья граждан, повлечет причинение материального ущерба собственнику имущества.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ

Согласно ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии с приказом МБОУ «СОШ № 9» № 73 от 20.04.2004 Балюк О.Н. назначена ответственной за обеспечение пожарной безопасности.

Согласно должностной инструкции директора, управлением образования администрации Вязниковского района, в должностные обязанности рассматриваемого должностного лица входит, в том числе, охрана труда, техники безопасности, противопожарной безопасности.

Таким образом, ответственным за пожарную безопасность в помещении МБОУ «СОШ № 9» назначена Балюк О.Н.

Вина Балюк О.Н. подтверждается: актом проверки МБОУ «СОШ № 9», расположенного по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники, объяснением Балюк О.Н. от 27.09.2022, а также другими материалами проверки.

Временем совершения административного правонарушения является 23.08.2022, когда межрайонной прокуратурой выявлен факт допущения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Местом совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, является место исполнения Балюк О.Н. своих обязанностей в помещении МБОУ «СОШ № 9», расположенного по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «СОШ № 9» Балюк Ольга Николаевна усматривается состав административного правонарушения.

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ составляет 1 год с момента выявления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ч.3 ст. 23.1, п.1 ст. 25.11, ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – директора МБОУ «СОШ № 9» Балюк Ольга Николаевна, 26.02.1961 г.р., паспорт гражданина РФ серия 1705 № 698558, выдан ОВД округа Вязники Владимирской области, 06.03.2006, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Вязники, ул. Сенькова, д. 2, осуществляющей трудовую деятельность в помещении МБОУ «СОШ № 9» по адресу: ул. Стахановская, д. 23, г. Вязники.


2. В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ постановление направить для рассмотрения по существу в ОНДиПР по Вязниковскому и Гороховецкому районам.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ прошу известить Вязниковского межрайонного прокурора о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

4. По результатам рассмотрения дела направить копию принятого решения в прокуратуру.

Заместитель межрайонного прокурора

юрист I класса

 Д.Н. Щеголев

С постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении ознакомлен, копию получил.

«24» 09 2022 г.



В соответствии со ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам разъясняются права, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вы вправе:

- ознакомиться со всеми материалами дела
- давать объяснения
- заявлять ходатайства и отводы
- представлять доказательства
- пользоваться юридической помощью защитника
- обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановления и иные действия (акты) субъектов власти

- представлять объяснения и замечания на содержание постановления об административном правонарушении.

Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, разъяснены:

«24» 09 2022 г.



Копию постановления об административном правонарушении получил.

«24» 09 2022 г.



С выявленными нарушениями согласен
устранить возможно при наличии
соответствующего финансирования.
(объявления по существу административного правонарушения)