



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Владимирской области  
**ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400  
Тел/факс.: (49233) 2-30-07

Директору МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа №9  
имени А.И. Фатьянова»

Балюк О.Н.

ул. Стахановская, д.23,  
г.Вязники, 601443

11.06.2021 № 2-02-2021

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

По поручению Вязниковской межрайонной прокуратуры специалистами ОНД и ПР по Вязниковскому и Гороховецкому районам ГУ МЧС России по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени А.И. Фатьянова», в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Данные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

На основании пп. «д» п.16 Правил на объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и

лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

По поручению Вязниковской межрайонной прокуратуры в июне 2021 года специалистами ОНД и ПР по Вязниковскому и Гороховецкому районам ГУ МЧС России по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени А.И. Фатьянова», в ходе которой выявлены нарушения.

Так, в нарушение пп. «д» п.16 Правил отсутствуют поэтажные двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров.

В нарушение той же нормы Правил отсутствуют двери поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара.

Вышеуказанные нарушения законодательства допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицом, отвечающим за пожарную безопасность в школе, а также руководителем образовательной организации, в действиях которого усматриваются упущения в контроле за пожарной безопасностью на имеющемся у него объекте.

Эксплуатация помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени А.И. Фатьянова» с нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, что является недопустимым и требует немедленного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6,24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Вязниковской межрайонной прокуратуры.

Принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, причин и условий, им способствующих, недопущению нарушений закона впредь.

По фактам допущенных нарушений закона рассмотреть вопрос о привлечении лица, ответственного за пожарную безопасность, к дисциплинарной ответственности, копию распоряжения о наказании представить с ответом.

О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру в письменном виде в течение месяца со дня получения представления.

И.о. заместителя межрайонного прокурора  
юрист 1 класса

Н.А. Журухин